



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

пр-т Дзержинского, д.2, г. Оренбург, 460038, Телефон: (3532) 64-50-24  
E-mail: [aup.or@priuralnadzor.ru](mailto:aup.or@priuralnadzor.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ №34 -1418 - 171  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

г.Бугуруслан

26 апреля 2019 года

На основании распоряжения Западно-Уральского управления Ростехнадзора № 1418-рп от 11.03.19 г. в период с 23 апреля 2019 г. по 26 апреля 2019 г. Токаевым Михаилом Алексеевичем – старшим государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора  
**в присутствии:**

Борисовой Людмилы Николаевны, заведующего МБДОУ «Детский сад №18»

**проведена проверка МБДОУ «Детский сад №18»**

По результатам проверки составлен **Акт проверки** № 34 - 1418 -311 от 26.04.19 г.

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ №401 от 30.07.2004 г, Положением о Западно-Уральском управлении Ростехнадзора, утвержденным приказом Ростехнадзора №250 от 28.06.16 г., должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право давать юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции Ростехнадзора.


На основании вышеизложенного МБДОУ «Детский сад №18»

**предписывается** устранить следующие нарушения, выявленные в результате проверки:

№ п/п	Существо выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, № его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1.	Не обеспечена требуемая надежность электроснабжения электроустановок	Нарушены требования п.1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано в Минюсте РФ	30.06.2020

		22 января 2003 г. №4145, проект №8443-ЭС ОАО «Теплостройгазпроект»	
2.	Подача напряжения на электроустановки детского сада после реконструкции ( 2 категория по надежности электроснабжения согласно проекта №8443-ЭС ОАО «Теплостройгазпроект» лист 1,2) произведена без получения разрешения от органов государственного надзора, контроля.	Нарушены требования п.1.3.1, 1.3.11 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей , зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. №4145	30.06.2020

Настоящее предписание составлено в 2-х экземплярах.  
старший государственный инспектор  
Западно-Уральского управления Ростехнадзора



Токаев М.А.

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания получил(а) \_\_\_\_\_  
(должность, роспись, дата получения)

Заведующий МБДОУ «Детский сад №18» Борисова Л.Н. 26.04.2019

Получить и подписать Предписание отказался \_\_\_\_\_

(делается отметка должностным лицом)